



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Π.Σύρμα
Τηλέφωνο: 2132033930
E-mail: p.sirma@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 8-1-2025
Αρ. Πρωτ.: 518

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 2889/2001, «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
2. το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει,
3. το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
4. το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
5. το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ. Α'/02-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
7. το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
8. το Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
9. το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
10. το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
11. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",

12. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. το Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39,
14. το Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας...», άρθρο τέταρτο, Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Στην παράγραφο β του άρθρου αναφέρεται ότι: "... Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας...",
15. το Ν. 4605/2019 (Α' 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 43, περί τροποποιήσεων διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147),
16. το Ν. 4782/2021 (Α' 96) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία", στο άρθρο 50 του οποίου «Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016» αναφέρεται ότι Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα-στοιχεία:

1. Το υπ' αριθμ. 36258/29-11-2024 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας,
2. Την υπ' αριθμ. 38771/19-12-2024 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΧΜΒ4690ΩΝ-124) για τον ορισμό της επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Το υπ' αριθμ. 38879/20-12-2024 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την ανωτέρω επιτροπή.
4. Την υπ' αριθμ. 39194/24-12-2024 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΨΓ44690ΩΝ-Ε0Υ), με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε:
 - Το υπ' αριθ. πρωτ. 38879/20-12-2024 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την αρμόδια επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού, ειδικότητας θερμαστών, για την συντήρηση και την επίβλεψη εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, προς κάλυψη αναγκών του ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς»
 - Η σκοπιμότητα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού, ειδικότητας θερμαστών, για την συντήρηση και την επίβλεψη εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, προς κάλυψη αναγκών του ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς» Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 - Το Νοσοκομείο να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, προκειμένου να συλλέξει προσφορές για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού, ειδικότητας θερμαστών, για την συντήρηση και την επίβλεψη εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη

τιμή), με δημοσίευση αυτής στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο Δι@ύγεια.

- Η κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια των εν λόγω ειδών, από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
5. Την υπ' αριθμ. 17/2025 (ΑΔΑ: 62ΓΤ4690ΩΝ-ΣΛΤ) Απόφαση Ανάλιψης Υποχρεώσεων, προς κάλυψη της δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Γ. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη οικονομικού φορέα παροχής υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού, ειδικότητας θερμαστών, για την συντήρηση και την επίβλεψη εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, προς κάλυψη αναγκών του ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς, για ένα (1) μήνα, προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών	ΗΜΕΡ.: 9/1/2025 ΗΜΕΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ (ΩΡΑ 08:00 π.μ)	ΗΜΕΡ.: 20/1/2025 ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ (ΩΡΑ 14:00 μ.μ)	ΗΜΕΡ.: 21/1/2025 ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΤΗ (ΩΡΑ 11:00 μ.μ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (κτήριο 5, ισόγειο).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η **20/1/2025 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ.**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, θεωρούνται εκπρόθεσμες και παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κανόνες Δημοσιότητας Πρόσκλησης

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον Ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gna-gennimatas.gr).

ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Αθήνα, 20/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 38879/20.12.24

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών.

ΠΡΟΣ :

1. Διοικητική Διεύθυνση.
2. Οικονομική Υποδιεύθυνση.
3. Γραφείο Προμηθειών.

ΘΕΜΑ :

«Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου για μηνιαία σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού ειδικότητας θερμαστών, για κάλυψη 21 βάρδιες την εβδομάδα, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επίβλεψης εγκαταστάσεων όλων των λεβητοστασιών του Νοσοκομείου».

Συντάσσεται, υπογράφεται και υποβάλλεται από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθ. 38771/19.12.2024 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, το ακόλουθο κείμενο τεχνικής περιγραφής.

Γενικά.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να καλύψει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών του Νοσοκομείου σε υπηρεσίες λειτουργίας - συντήρησης και επίβλεψης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση του παρακάτω τεχνικού προσωπικού, το οποίο θα συνεργάζεται με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό και θα συμπληρώνει τα κενά που παρουσιάζονται.

Επίσης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού του αναδόχου και του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, για την εκτέλεση, με τον καλύτερο τρόπο, του ανατεθέντος έργου.

Το προσωπικό που απαιτείται είναι το κάτωθι:

Αρχιτεχνίτες Μηχανικοί 4^{ης} ειδικότητας ή Εργοδηγοί Μηχανικοί 3^{ης}/4^{ης} ειδικότητας ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Μηχανικοί Γ' τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού, και θα φέρουν τις από τον νόμο προβλεπόμενες άδειες, σύμφωνα με το ΠΔ 115/2012.

Οι τεχνικοί θα ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της εταιρίας.

Αρμοδιότητες και χώροι ευθύνης του συνεργείου θερμοστών του Νοσοκομείου.

1. Κεντρικό λεβητοστάσιο.

- Ατμολέβητες των 6 και 10 bar.

Έλεγχος καλής λειτουργίας: καυστήρα, συστημάτων διατήρησης στάθμης νερού, συστημάτων ασφαλείας και ενδεικτικών οργάνων των λεβήτων. Τήρηση ημερολογίων λειτουργίας ατμολεβήτων, με την καταγραφή των απαιτούμενων αποτελεσμάτων ελέγχων και μετρήσεων (ποιότητα νερού, καυσαέρια, κλπ) στα αντίστοιχα έντυπα δεδομένων.

Πραγματοποίηση διαδικασίας εξαγωγής καταλοίπων από τους λέβητες (στρατσώνα) σε ημερήσια βάση.

Έλεγχος εσωτερικής πυρίμαχης επένδυσης χώρου καύσης και των φλογοαυλών.

Πραγματοποίηση των απαιτούμενων υδραυλικών δοκιμών τόσο στα πλαίσια τις τακτικής συντήρησης όσο και κατά την διαδικασία πιστοποίησης ατμολεβήτων.

Έλεγχος και παρακολούθηση καλής λειτουργίας του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης λεβητοστασίου.

- Αποσκληρυντής νερού.

Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων αποσκλήρυνσης και έλεγχος ποιότητας νερού, προσθήκη άλατος όταν απαιτηθεί.

Μέριμνα για την πραγματοποίηση τακτικής συντήρησης της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.

Μέριμνα ώστε ο ατμολέβητας να τροφοδοτείται με νερό κατάλληλης ποιότητας αναγέννηση ρητινών όταν απαιτηθεί.

Έλεγχος και παρακολούθηση ενδείξεων οργάνων ελέγχου σε καθημερινή βάση.

Έλεγχος και παρακολούθηση δοχείων συμπυκνωμάτων, αντλητικά συγκροτήματα, αντλίες, κυκλοφορητές.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και στεγανότητας δικτύων νερού - ατμού.

Έλεγχος καλής λειτουργίας βανών, συλλεκτών κλπ.

- Δίκτυα εντός λεβητοστασίου.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και στεγανότητας δικτύων ατμού, ζεστού νερού κλπ .

Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων, βανών, μονώσεων ενδεικτικών οργάνων και λοιπών στοιχείων των δικτύων ατμού και ζεστού νερού, εντός Λεβητοστασίου.

Θα μεριμνά για την αντικατάσταση των διαπιστωμένων ελαττωματικών εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφάλειας των ατμολεβήτων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του κεντρικού λεβητοστασίου σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα πλαίσια της επανορθωτικής συντήρησης.

2. Τοπικά λεβητοστάσια κτιρίων: 1 - Δυτικού, 2 - Ανατολικού, 3 - ΑΣΑΝ και κτιρίων Τριανταφυλλάκειο - ΜΕΛΑ (Ψυχιατρικής κλινικής εφήβων, εντός οικοπέδου Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ»).

Εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών, έλεγχος και επίβλεψη καλής και ασφαλείς λειτουργίας για:

✓ Λέβητες θέρμανσης και ζεστών νερών.

Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του καυστήρα και της εγκατάστασης.
Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα - καυστήρα.
Χειροκίνητη εναλλαγή & ρύθμιση κεντρικού συστήματος κτιρίου από την ψύξη στην θέρμανση και αντίστροφα, σε όσα κτίρια έχουν σύστημα κεντρικού κλιματισμού.
Εκκίνηση της θέρμανσης στην αρχή της ψυχρής περιόδου.
Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης αερίου καθώς και της γραμμής αερίου εντός λεβητοστασίου.
Καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων σε φύλλο ελέγχου συντήρησης.
Πραγματοποίηση των απαραίτητων κινήσεων για την θέση σε λειτουργία εφεδρικών λεβήτων σε περίπτωση βλάβης των κυρίων.
Έλεγχος διαρροών καυσίμου & καυσαερίων.
Παρακολούθηση και αναγγελία βλαβών του λεβητοστασίου, επισκευή βλαβών σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

✓ Κυκλοφορητές και αντλίες.

Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των κυκλοφορητών και των αντλιών.
Πραγματοποίηση των απαραίτητων κινήσεων για την εναλλαγή λειτουργίας των αντλιών από ψύξη σε θέρμανση και αντιστοίχως σύμφωνα με τις ανάγκες σε θέρμανση κυρίως.
Πραγματοποίηση των απαραίτητων κινήσεων για την θέση σε λειτουργία εφεδρικών αντλιών σε περίπτωση βλάβης των κυρίων.

✓ Δίκτυα εντός λεβητοστασίου.

Έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας σωληνώσεων, βανών, μονώσεων ενδεικτικών οργάνων και λοιπών στοιχείων των δικτύων θέρμανσης και ζεστού νερού, εντός λεβητοστασίου.
Παρακολούθηση ενδείξεων οργάνων μέτρησης.
Αντιμετώπιση βλαβών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

✓ BOILERS ζεστού νερού.

Έλεγχος καλής λειτουργίας σε καθημερινή βάση.
Παρακολούθηση ενδείξεων οργάνων ελέγχου.
Έλεγχος καλής κατάστασης του μανδύα των μονώσεων και των σωληνώσεων.
Έλεγχος ύπαρξης διαρροών -αντιμετώπιση σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

3. Δίκτυο φυσικού αερίου.

Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης αερίου καθώς και της γραμμής αερίου εντός λεβητοστασίων.

Πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων και εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών διασφάλισης ομαλής λειτουργίας δικτύου αερίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου φυσικού αερίου.

4. Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας λεβητοστασιών.

Έλεγχος και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης των λεβητοστασιών.

5. Ωράριο συνεργείου θερμαστών .

Η διαμόρφωση των σημερινών ωραρίων εργασίας των θερμαστών του Νοσοκομείου, λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας των Λεβητοστασιών, ήτοι:

- Οι ατμολέβητες λειτουργούν από τις 5:00 πμ, έως τις 5:00 μμ συνέχεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία με ατμό των μαγειρειών και των πλυντηρίων - σιδερωτηρίων, σε καθημερινή βάση όλο το χρόνο.
- Οι λέβητες των τοπικών λεβητοστασιών κτιρίων, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους.
- Οι λέβητες των τοπικών λεβητοστασιών κτιρίων, για θέρμανση, λειτουργούν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, σε καθημερινή βάση σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

6. Απαιτήσεις εργασίας.

Σε ότι αφορά στη διάθεση θερμαστών, ο ανάδοχος μέσω των τεχνιτών θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου, και λοιπών λεβητοστασιών του Νοσοκομείου καθώς και για όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περί λειτουργίας ατμολεβήτων και υποχρεώσεων θερμαστών. Όλη η εργασία θα γίνεται με την ευθύνη και εποπτεία ατόμου το οποίο διαθέτει τα προσόντα για την επίβλεψη και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως αυτές του λεβητοστασίου του Νοσοκομείου.

Οι τεχνίτες θερμαστές που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, μπορεί να είναι Αρχιτεχνίτες Μηχανικοί 4^{ης} ειδικότητας ή Εργοδηγοί Μηχανικοί 3^{ης}/4^{ης} ειδικότητας ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Μηχανικοί Γ' τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού, θα φέρουν τις από τον νόμο προβλεπόμενες άδειες. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει ως εκπρόσωπο του έναν Μηχανολόγο - Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ ή Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ ή Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο - Μηχανικό, χωρίς απαίτηση για συνεχή παρουσία στο Νοσοκομείο, με τον οποίο η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, θα βρίσκεται σε συνεννόηση για την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν. Ο εκπρόσωπος αυτός θα ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του αναδόχου.

Ο ανάδοχος οφείλει να κοινοποιήσει στην Τεχνική Υπηρεσία τους αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εκπροσώπου του, για την εξασφάλιση της άμεσης επικοινωνίας της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον Εκπρόσωπο.

Η λειτουργία του κεντρικού λεβητοστασίου (ατμού) θα πραγματοποιείται από τεχνίτες θερμαστές σε τρεις βάρδιες, την πρωινή - την απογευματινή και την νυκτερινή σύμφωνα με το πρόγραμμα του Νοσοκομείου.

Η πρωινή βάρδια θα ξεκινά στις 05:00 και θα λήγει στις 13:00, η απογευματινή βάρδια θα ξεκινά στις 13:00 και θα λήγει στις 21:00 και η νυκτερινή βάρδια θα ξεκινά στις 21:00 και θα λήγει στις 05:00. Η λειτουργία του λεβητοστασίου παραμένει με το ίδιο ωράριο Σαββατοκύριακα και αργίες.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ωράριο λειτουργίας με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Τα μέλη του προσωπικού του αναδόχου, θα είναι εντεταλμένα να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά στο Νοσοκομείο, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Αντικατάσταση θερμαστή για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένου έγγραφου αιτήματος του αναδόχου και αποδοχής εκ μέρους του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ακατάλληλο το από τον ανάδοχο απασχολούμενο προσωπικό, να ζητήσει την απομάκρυνσή τους. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην άμεση αντικατάσταση (του προσωπικού ή συγκεκριμένου υπαλλήλου).

Η περίπτωση αναπλήρωσης προσωπικού θα καταχωρείται στο ημερολόγιο του συνεργείου. Το ημερολόγιο θα φυλάσσεται στον χώρο του συνεργείου.

Οι θερμαστές που θα διαθέτει ο ανάδοχος θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εργασίας (βάρδιες) το οποίο θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα παραδώσει στον ανάδοχο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου και επιπλέον θα τον ενημερώσει για τις συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης.

Ο ανάδοχος ή ο υπεύθυνος επίβλεψης και λειτουργίας θα πρέπει να αποκτήσει πλήρη γνώση των συνθηκών και να ενημερώσει αναλυτικά το προσωπικό των θερμαστών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει.

Αποτελεί βασική υποχρέωση των θερμαστών που πρόκειται να εργαστούν στο Νοσοκομείο να έχουν πλήρη και σωστή γνώση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου καθώς και επιτόπου λειτουργίας ώστε να εκτελούνται οι κατάλληλοι χειρισμοί όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το διάστημα προσαρμογής και εκπαίδευσης είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Στο διάστημα αυτό το προσωπικό του αναδόχου θα εκτελεί πρωινή βάρδια μαζί με το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια θα συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας 24ωρης βάρδιας του συνεργείου όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω.

Προϋπόθεση ανάληψης κανονικής βάρδιας είναι η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης τόσο του τεχνικού προσωπικού όσο και του υπεύθυνου της αναδόχου εταιρείας για την πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και χώρων του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ' όλο το διάστημα του χρόνου της ισχύος της σύμβασης να τηρήσει ημερολόγιο στο οποίο θα εγγράφονται καθημερινός όλες οι παραχωρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες στο έργο, όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύμβαση απαιτούνται.

Οι υποχρεώσεις του προσωπικού του εργολάβου αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

- Συνεχής παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού λεβητοστασιών καθ' όλη τη διάρκεια της βάρδιας.
- Ενεργοποίηση ή παύση όλων των συστημάτων λειτουργίας των λεβητοστασιών ανάλογα με τις ανάγκες και τις εντολές της υπηρεσίας.
- Μηνιαίος έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων και μέτρηση της απόδοσης του συστήματος καυστήρων - ατμολεβήτων με την χρήση καταλλήλου εξοπλισμού (αναλυτής καυσαερίων). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών θα καταχωρούνται σε, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ, βιβλίο συντηρήσεως.
- Εβδομαδιαίος έλεγχος της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας και των νερών των ατμολεβήτων.
- Επιθεώρηση τόσο των καυστήρων όσο και των ασφαλιστικών των λεβήτων παρουσία μηχανικών της Δ/σης Τεχνικού εφόσον απαιτείται.
- Έλεγχος του συστήματος τροφοδοσίας νερού των ατμολεβήτων.
- Έλεγχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των αυτοματισμών των ατμολεβήτων.
- Έγκαιρη εκτέλεση μικροεργασιών συντήρησης - επισκευής βλαβών προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του λεβητοστασίου σύμφωνα και με τις εντολές της Δ/σης Τεχνικού του Νοσοκομείου.

- Με τη λήξη της συμβάσεως θα γίνει έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού του λεβητοστασίου ατμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από ελλιπή επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού από τον εργολάβο, το κόστος αποκατάστασης των βλαβών θα βαρύνει τον εργολάβο.

7. Διάρκεια της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

8. Ατυχήματα και ζημιές στο τεχνικό προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος:

- Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από λάθος χειρισμούς του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια της σύμβασης από τον εργοδότη, όπως επίσης και για τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτά τα λάθη.
- Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες η άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο.
- Είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας (όπως: φόρμες, γάντια, κλπ). Επίσης, το προσωπικό του αναδόχου, θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόσει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης.
- Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον εργοδότη από κάθε πληρωμή για αυτές τις ζημιές, βλάβες, η συνέπειες, καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν ή ζημιά ή βλάβη ή η συνέπεια, γίνει από ενέργεια η υπαιτιότητα του εργοδότη, των αντιπροσώπων, ή των υπαλλήλων του.

9. Ασφάλιση τεχνικού προσωπικού.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό που συμμετέχει στις εργασίες, στους αντίστοιχους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τον Νόμο, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του.

10. Πιστοποιητικά αναδόχου - Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:

- ⚡ Επί ποινής αποκλεισμού, να διαθέτει και να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του τα κάτωθι πιστοποιητικά:
 - ✓ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τη λειτουργία, επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 - ✓ ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τη λειτουργία, επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 - ✓ ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 με πεδίο εφαρμογής τη λειτουργία, επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 - ✓ ISO 37001:2016 με πεδίο εφαρμογής τη λειτουργία, επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 - ✓ ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής τη λειτουργία, επίβλεψη, επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
- ⚡ Υπεύθυνη δήλωση, ότι επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις των λεβητοστασιών και έλαβε γνώση του έργου παροχής υπηρεσίας - τεχνικού αντικειμένου - τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων της παρούσας τεχνικής περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, συνυπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας .
- ⚡ Να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του, δηλαδή από άποψη εργατικής νομοθεσίας και νόμιμων διατάξεων περί αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, εισφορών κ.λ.π. (Υπεύθυνη δήλωση).
- ⚡ Να αναπληρώνει το προσωπικό του όταν αυτό για έκτακτους λόγους δεν προσέρχεται στην υπηρεσία (ασθένεια κλπ). Το προς αναπλήρωση προσωπικό, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. (Υπεύθυνη δήλωση).
- ⚡ Να εκπληρώνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου, των ασφαλιστικών οργανισμών και κάθε τρίτου με οτιδήποτε άπτεται της εργολαβίας. (Υπεύθυνη δήλωση).
- ⚡ Να γνωστοποιεί εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του στην εργολαβία της παρούσης συμβάσεως ότι: (Υπεύθυνη δήλωση).
 - ❖ Ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη σχέση έχει με το Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 - ❖ Έναντι αυτού (του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ του Νόμου και της συμβάσεως ποινές, αστικές ευθύνες και λοιπές υποχρεώσεις.
 - ❖ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά (του προσωπικού αυτού) εντός των χώρων του Νοσοκομείου όπου πρέπει να τηρείται τάξη, ησυχία.

- ⚡ Να τηρεί πάντοτε τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας, την υγειονομική κάλυψη του προσωπικού, όπου την αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου ο ανάδοχος. (Υπεύθυνη δήλωση).
- ⚡ Να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και πυρασφάλειας στους χώρους του Νοσοκομείου όπως αυτοί θα δοθούν από τον Εργοδότη. Αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί λόγω μη τήρησης των ανωτέρω από το προσωπικό του είναι ο ανάδοχος. (Υπεύθυνη δήλωση).
- ⚡ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπάρχουν αλλαγές στην αριθμητική σύνθεση του προσωπικού των τεχνιτών & αποδέχεται το δικαίωμα του Νοσοκομείου για πιθανή αύξηση του αριθμού του προσωπικού με αναλογική αύξηση της αμοιβής .

11. Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας.

Ο Μηνιαίος προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας για κάλυψη 21 βάρδιες την εβδομάδα ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ πλέον φπα 24% , ήτοι 18.600,00€ με φπα 24%.

Αθήνα, 20/12/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Γκουτζής Χρήστος, ΤΕ Μηχανικών.
2. Ντάιμας Νικόλαος, ΤΕ Μηχανικών.
3. Παναγιούλης Ευάγγελος, ΔΕ Τεχνικού.

ΜΕΡΟΣ Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος θα καλύπτει με 21 βάρδιες την εβδομάδα την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επίβλεψης των εγκαταστάσεων όλων των λεβητοστασίων του Νοσοκομείου για ένα (1) μήνα.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη της αιτούμενης ποσότητας ως υπηρεσία.

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη.

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται

Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα.

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους).

Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

- ☞ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
- ☞ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτή εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- ☞ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ☞ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.
- ☞ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ☞ θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.
- ☞ το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και
- ☞ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. (ανά τεμάχιο), το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται το είδος καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ ανά είδος.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ., της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο οικονομικός φορέας που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες, ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι συνολικές ποσότητες των προς κατακύρωση ειδών δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο, οι επί μέρους ποσότητες κάθε είδους μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στα πλαίσια της εν λόγω προμήθειας.

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Υπουργείο Υγείας ή άλλο αρμόδιο Φορέα καθώς και στην περίπτωση κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω άλλης προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση.

5. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί για το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 154,

Αθήνα, Τ.Κ. 11527

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.

- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016, άρθρο 72)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης των υλικών.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το

δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205, ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης
2. Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Στα Μέλη επιτροπής Διενέργειας:
 - ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 - ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 - ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ